

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЯ № 24/1/14

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновению пожара

Выявленное нарушение требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия, направленные на устранение, выявленных нарушений
Вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны	В проект плана ПФХД МБДОУ Д/С № 6 на 2020 год включены денежные средства для осуществления вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны

Заведующий МБДОУ Д/С № 6.гг. Кировский

 Н.М Попович

